

Главное управление
Министерства Российской Федерации
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных
бедствий по Свердловской области
(ГУ МЧС России по Свердловской области)
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
ГУ МЧС России по Свердловской области
Отделение надзорной деятельности и профилактической работы
Асбестовского городского округа, Малышевского городского округа,
городского округа Рефтинский
управления надзорной деятельности и профилактической работы
(наименование органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)
Федеральный государственный пожарный надзор
(наименование федерального государственного надзора)

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований
от «21» января 2022 г. № 1/1/1

Должностным лицом (должностными лицами): инспектором ОНДиПР Асбестовского ГО,
Малышевского ГО, ГО Рефтинский УНДиПР ГУ МЧС России по Свердловской области
Козыревой Любовью Владимировной
(должность, фамилия, инициалы должностного лица уполномоченного на проведение контрольного (надзорного)
мероприятия)

С участием специалиста, эксперта: Не привлекались
(должность, фамилия, инициалы, наименование и номер документа, удостоверяющего личность)

На основании: решения главного государственного инспектора Асбестовского городского
округа, Малышевского городского округа, городского округа Рефтинский по пожарному надзору
Исаева Мурада Мусаевича от «10» января 2022 г. № 1
(дата и номер решения о проведении контрольного (надзорного) мероприятия)

По адресу/адресам: 624260, Свердловская область, г. Асбест, ул. Физкультурников, 38
(место проведения контрольного (надзорного) мероприятия)

В период: с 10 час. 00 мин. по 12 час. 00 мин. 13.01.2022
с 10 час. 00 мин. по 10 час. 40 мин. 21.01.2022

Проведено: плановое надзорное мероприятие
(плановое/внеплановое)

Выездная проверка

(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

В отношении: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Основная
общеобразовательная школа № 12" Асбестовского городского округа

ОГРН 1026600634004 ИНН 6603010137 Значительный риск (3 класс)
(фамилия, инициалы контролируемого лица или наименование контролируемого лица, ОГРН, ИНН, присвоенная
категория риска)

При проведении проверки присутствовали: Директор Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение "Основная общеобразовательная школа № 12" Асбестовского
городского округа Нифантова Ирина Петровна
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной
безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований
пожарной безопасности, выявленные в ходе проведения:
(наименование вида контрольного (надзорного) мероприятия)

№ п/п	Вид выявленного нарушения обязательных требований с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта РФ и (или) нормативного документа по пожар- ной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения выявленного нарушения	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	В здании на путях эвакуации отсутствует аварийное освещение	Нарушены ст. 82 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 37 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации», п. 4.3.12 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; Раздел 7.6 СП 52.13330.2016 Естественное и искусственное освещение; СП 439.1325800.2018 «Здания и сооружения. Правила проектирования аварийного освещения"	01.06.2022	
2	Отсутствуют устройства для самозакрывания противопожарных дверей.	Нарушены п. 14 Постановления Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»	01.06.2022	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством РФ для оспаривания ненормативных правовых актов,

решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.



ООНД и ПР Асбестовского городского округа, Малышевского городского округа, о округа Рефтинский УНД и ПР ГУ МЧС России по Свердловской области, лейтенант внутренней службы Козырева Л.В.

(должность, фамилия, инициалы инспектора (руководителя группы инспекторов), проводившего документарную проверку

«21» января 2022 г.



Специалист:

(подпись)

(дата, фамилия, инициалы)

Эксперт:

(подпись)

(дата, фамилия, инициалы)

Предписание для исполнения получил, представитель контролируемого лица:

(подпись)

21.01.2022, Асбестов Л.В.
(дата, фамилия, инициалы)

Пометка должностного лица органа, осуществляющего федеральный государственный надзор, об отказе контролируемого лица в ознакомлении и получения предписания:

(подпись)

(дата, фамилия, инициалы)